



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА
03 Број: 404-8/34-14-08
24.11. 2014. године
Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/2012)
ДОСТВЉАМО ВАМ

ОДГОВОР

на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за јавну набавку –
Радови на замени трафо станице у згради Народне скупштине Републике Србије
(ЈН Бр. 34/14)

П и т а њ а:

Pitanje 1. На који начин ће понуђач који је извео предметне радове, али за више различитих наручилаца, попунити образац потврде када су на истом већ уписане вредности изведених радова?

Deo/ Poslovni kapacitet

Uslov/ „Rešenje o ispunjenosti uslova za izdavanje sertifikata o energetskim svojstvima objekata visokogradnje“

Pitanje 2. Да ли је у питању грешка с обзиrom да преглед објекта и издavanje сертификата о енергетским својствима није предвиђен предмером и предрачуном предметних радова?

Deo/ Kadrovski kapacitet

Uslov/ „minimum 1 elektro inženjer sa licencom 453“

Pitanje 3. Да ли је у питању грешка с обзиrom да предмером нису предвиђени радови за чије је извођење неопходно ангаžовање електро-инженера са лиценцом 453?

Deo/ Tehnički kapacitet

Uslov/ „radna sredstva

- hidraulična podizna platforma max radna visina h=20m
- poluprikolica za transport dugih tereta (stubova)“

Pitanje 4. Да ли је у питању грешка с обзиrom да предмером и предрачуном нису предвиђени радови чије би извођење захтевало употребу наведене механизације?

Deo/ Tehnički kapacitet

Uslov/ „Za radna sredstva Ponuđач је дуžан са приложи:Registracioni list vozila u vlasništvu“

Pitanje 5. Да ли понуђач доказује испуњавање наведеног услова уколико достави уговор о закупу и лизингу возила?

О д г о в о р и:

1. Понуђач ће попунити страну 44 Конкурсне документације, односно образац потврде, а у случају да постоји више различитих Наручилаца за које је Понуђач извршио предметне радове, Понуђач ће образац потврде копирати.

2. Један од разлога набавке радова на замени трафо станице је и повећање енергетске ефикасности зграде Народне скупштине Републике Србије. То подразумева одређена технолошка решења која извођач мора да примени, што укључује оптимизацију потрошача у згради, компензацију реактивне енергије, праћење потрошње електричне енергије итд. Додатљач мора да да извештај који је захтеван и након тога ће бити одлучено да ли ће се вршити компензација са постојећим изворима, или ће се извршити набавка нових извора – кондензатора батрија и по потреби филтера виших хармоника.
Дакле, није у питању грешка већ је неопходно да понуђач поседује ово решење.
3. Потребно је ускладити систем за надзор и управљање на објекту са комплетним системима у електропривреди. Из спецификације радова, дате у конкурсној документацији, јасно се види да **није у питању грешка, већ је неопходно ангажовање електро-инжењера са лиценцом 453.**
4. Није неопходно поседовати хидрауличну подизну платформу максималне висине $h=20\text{м}$, као ни полуприколицу за транспорт дугих терета (стубова).
5. На странама 5. и 11. Конкурсне документације, објашњена је специфичност рада у Народној скупштини Републике Србије. Услови су због тога строги и детаљни. Уговор о закупу и лизингу радних средстава – возила, морао би подразумевати период гарантног рока од 24 месеца од дана примопредаје радова, због отклањања и најмањег ризика у случају квара. Тај услов не би био нимало повољнији за понуђача, али за Наручиоца је много несигурнији, јер Наручилац не би био у стању да утиче на евентуални превремени раскид уговора о закупу и лизингу. Дакле, **понуђач не доказује испуњавање наведеног услова, уколико достави Уговор о закупу и лизингу возила.**

Председник Комисије

Драган Ђурагић с.р.

Достављено:

- Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страни Наручиоца.