



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА

03 Број 404-8/18-18-03

11.10.2018.године

Београд

Предмет: Измена конкурсне документације за јавну набавку добра – **набавка, испорука, монтажа сплит клима система. Број јавне набавке ЈНМВ 18/18.**

У складу са одредбама члана 63. Став.1 Закона о јавним набавкама, наручилац врши измену и допуну конкурсне документације у року предвиђеном за подношење понуда и то:

- На страни 4 конкурсне документације, у поглављу **II техничка спецификација**

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

2.1. Техничка спецификација за сплит клима системе:

1	Мулти систем	
	ОПИС	КОЛ
1.1.	Унутрашња јединица, касетна (плафонска)	3
1.2.	Спољна јединица	1

2	СПЛИТ СИСТЕМ	
	ОПИС	КОЛ
2.1.	Сплит систем клима уређај	2

3	Мулти систем	
	ОПИС	КОЛ
3.1.	Унутрашња јединица, конзолна	3
3.2.	Спољна јединица	3

МЕЊА СЕ КОЛИЧИНА И САДА ГЛАСИ:

1	Мулти систем	
	ОПИС	КОЛ
1.1.	Унутрашња јединица, касетна (плафонска)	3
1.2.	Спољна јединица	3

2	СПЛИТ СИСТЕМ	
	ОПИС	КОЛ
2.1.	Сплит систем клима уређај	2

3	Мулти систем	
	ОПИС	КОЛ
3.1.	Унутрашња јединица, конзолна	3
3.2.	Спољна јединица	1

И на странама 24 - 26 конкурсне документације, у поглављу VI . тачка 5) ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ, мењају се количине сходно горе измењеној техничкој спецификацији и сада гласи:

5) ПОНУДА СА СПЕЦИФИКАЦИЈОМ И СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Р. бр	Опрема	Назив произвођача и модел опреме	Јед. мере	Кол.	Јединична цена без ПДВ-а	Јединична цена са ПДВ-ом	Укупна цена без ПДВ-а	Укупна цена са ПДВ-ом
1	2	3	4	5	6	7 (6+ПДВ)	8 (5x6)	9(5x7)
1	МУЛТИ СИСТЕМ							
1.1	Унутрашња јединица, касетна (плафонска)							
	Капацитет	Хлађење (Бту/х)	≥ 15350	КОМ	3			
		Грејање (Бту/х)	≥ 17000					
	Проток ваздуха (м³/х)		мин 600					
	Бука (звучни притисак, (дБ)А)		46/42					
	Димензије јединице (ШхВхД), мм		мах 570х570х230					
	Панел	Димензије (ШхВхД) мм	мах 650х650х50					
		Маса (нето/брото), кг	2.5/3.5					
	Маса (нето/брото), кг		мах 18/23					
1.2	Спољна јединица							
	Капацитет	Хлађење (Бту/х)	≥ 46400	КОМ	3			
		Грејање (Бту/х)	≥ 47700					
	Улазна снага	Хлађење (кW)	мах 3.8					
		Грејање (кW)	мах 3.5					
	Јачина струје	Хлађење (А)	17.21					
		Грејање (А)	15.79					
	Проток ваздуха (м³/х)		мин 5100					
	Бука (звучни притисак) дБ(А)		мах 55					

	Опсег температуре	Хлађење	-5~48°C							
		Грејање	-20~24°C							
	Мах број унутрашњих јединица		5							
	Врста фреона		R 410 A							
	Димензије јединице (ШхВхД), мм									1015x440x1103
	Маса (нето/брото), кг									95 / 105
			1 УКУПНО (1.1+1.2.):							
2	СПЛИТ СИСТЕМ									
2.1	Сплит систем клима уређај									
	Капацитет	Хлађење	6150 W							
		Грејање	6700 W							
	Енергетска ефикасност		A							
	Улазна снага	Хлађење	1915 W							
		Грејање	1856 W							
	Проток ваздуха (м³/х)		900/800/700/600							
	Опсег радне температуре		-7°C - 48°C							
	УНУТРАШЊА ЈЕДИНИЦА									
	Бука (звучни притисак, (дБ)А)		49/45/41/37							
	Димензије јединице (ШхВхД) (мм)		1013x307x221							
	Маса (нето/брото), кг		14,0 / 17,0							
	СПОЉАШЊА ЈЕДИНИЦА									
	Бука (звучни притисак, (дБ)А)		56							
	Врста фреона		R 410A							
	Димензије јединице (ШхВхД) (мм)		913x680x378							
	Маса (нето/брото) (кг)		50 / 54							
			2 УКУПНО (2.1.):							
3										

МУЛТИ СИСТЕМ									
3.1	Унутрашња јединица, конзолна								
	Капацитет	Хлађење	18100	КОМ	3				
		Грејање	19800						
	Проток ваздуха (м³/х)		мин 640						
	Бука (звучни притисак, (дБ)А)		48/46/44/41/37/35/ 32						
	Димензије јединице (ШхВхД) (мм)		700х600х215						
	Маса (нето/брото), кг		15/18						
3.2	Спољна јединица								
	Капацитет	Хлађење (Бту/х)	7300 - 19800	КОМ	1				
		Грејање (Бту/х)	8800 - 20200						
	Улазна снага	Хлађење (кW)	1.45						
		Грејање (кW)	1.45						
	Јачина струје	Хлађење (А)	6.43						
		Грејање (А)	6.43						
	Проток ваздуха (м³/х)		мин 3000						
	Бука (звучни притисак) дБ(А)		мах 58						
	Опсег температуре	Хлађење	-5~48°Ц						
		Грејање	-20~24°Ц						
	Мах број унутрашњих јединица		мин 2						
	Врста фреона		Р 410А						
	Димензије јединице (ШхВхД), мм	955х396х700							
	Маса (нето/брото), кг	51 / 55.5							
3 УКУПНО (3.1.+3.2.):									
УКУПНО (1+2+3) СА И БЕЗ ПДВ-а:									

Рок и начин плаћања	Наручилац ће уговорене доспеле обавезе уплатити према уредно испостављеној факури на текући рачун понуђача, у року који није дужи од 45 дана од дана пријема фактуре у седиште наручиоца, а након потписивања записника о примопредаји добара.
Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана отварања понуда)	_____ дана од дана отварања понуда
Рок испоруке сплит клима система (у року од 5 дана од дана потписивања уговора)	У року од _____ дана од дана обостраног потписивања уговора
Гарантни рок (минимум 5 година од дана записничког пријема испоручених и монтираних клима система)	_____ година од дана записничког пријема испоручених и монтираних клима система

Место и датум

Понуђач

_____, _____, _____. 2018. год.

(потпис и печат овлашћеног лица)

Напомене:

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку партију посебно.

Наведена измена и допуна постаје саставни део конкурсне документације.

Комисија за јавне набавке