



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА
НАРОДНА СКУПШТИНА**

03 Број: 404-8/22-18-20

21.11.2018. године

Београд

На основу члана 63. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", број 124/12, 14/15 и 68/15) достављамо вам

ОДГОВОР бр. 6

на питања из писаног захтева за појашњење у вези са припремањем понуде за набавку добара – набавка потрошног материјала за одржавање објеката Народне скупштине Републике Србије

ЈН бр. 22/18

П и т а њ а:

1. Poštovani, u odgovorima na pitanja koja ste objavili 16.11.2018., kao dokaz za Partiju 2 zahtevate „Фотокопије важећег сертификата усаглашености свих сијалица са фото биолошким безбедносним стандардом EN62471:2008 и стандардом EN 60598-1.“, iako ste prethodno na Portalu uvažili određene sugestije, jer u tehničkoj specifikaciji se nalaze sijalice koje ne poseduju navedene standarde, tako da je je zahtevane dokaze nemoguće dostaviti za sve sijalice iz specifikacije.

Stavka 1.10. Sijalica REFLEKTA R50 60W E-27 230V "General electric", "Tungsram" ili одговарајуће, navedeni proizvođači ne poseduju opisanu sijalicu sa grlom E27.

Stavke 3.05. i 3.06, da li je prihvatljivo ponuditi sijalice u boji koja nije 3000K?

Stavka 24.06. преднапонска заштита за продужни кабл, molimo Vas da jasnije definišete ovu stavku, jer postoje utičnice sa prednaponskom zaštitom, ali ne i prednaponska zaštita kao odvojen proizvod.

Stavke 39.42, 39.43, 39.44, 39.45, 39.46 i 39.47, ne postoje bimetali sa navednim opsezima.

О д г о в о р и:

1. Za stavke 3.01, 3.02, 3.03, 3.04, 3.09, 7.02, 7.03, 7.04, 7.05, 7.09, 7.11 potrebno je dostaviti standarde EN62471:2008 i EN 60598-1 ili dokaz da imaju A, A+ energetski nivo.

2. Stavka 1.10. - Greška je u specificiranom grlu, **Grlo treba da je E-14** a trazene ostale tehnicke specifikacije su date u tenderskoj dokumentaciji.

3. Stavke 3.05. i 3.06 - **Nije prihvatljivo** ponuditi drugaciju boju svetla od trazene u tehnickoj specifikaciji navedenoj u tenderskoj dokumentaciji.

4. Stavka 24.06 - Odvojena prenaponska zaštita na tržištu postoji, u pitanju je izmenljiva varistorska prenaponska zaštita od 600mA, slična tipu ES20K275.

5. Dobavljač **će prihvatiti** ponudu za bimetale sa sledecim opsegom za stavke:

- 39.42. 1 - 1,6
- 39.43. 2,5 - 4
- 39.44. 4 - 6
- 39.45. 7 - 10
- 39.46. 12 - 18
- 39.47. 17 - 25

Напомена:

Одговор је објављен на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца.

Одговор на питање и појашњење имају **карактер саставног дела конкурсне документације**

КОМИСИЈА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ